

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
431	GX-B1404/20-3-25028	2025. 5. 31	所检电网谐波电压 总谐波畸变率、各 次谐波电压含有率 、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能 质量 公用电网谐波 》要求。	
432	GX-B1404/20-3-25029	2025. 5. 31	所检电网谐波电压 总谐波畸变率、各 次谐波电压含有率 、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能 质量 公用电网谐波 》要求。	
433	GX-B1404/20-3-25030	2025. 5. 31	所检电网谐波电压 总谐波畸变率、各 次谐波电压含有率 、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能 质量 公用电网谐波 》要求。	

434	GX-B1404/20-3-25031	2025. 5. 31	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
435	GX-B1404/20-3-25032	2025. 5. 31	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
436	GX-B1404/20-3-25033	2025. 5. 31	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

437	GX-B1404/20-3-25034	2025. 5. 31	所检电网谐波电压 总谐波畸变率、各 次谐波电压含有率 、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能 质量 公用电网谐波 》要求。	
438	GX-B1404/20-3-25035	2025. 5. 31	所检电网谐波电压 总谐波畸变率、各 次谐波电压含有率 、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能 质量 公用电网谐波 》要求。	
439	GX-B1404/20-3-25036	2025. 5. 31	所检电网谐波电压 总谐波畸变率、各 次谐波电压含有率 、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能 质量 公用电网谐波 》要求。	