

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
68	GX-B1310/21-3-25101	2025. 6. 5	符合标准要求。	
69	GX-B1310/21-3-25102	2025. 6. 5	符合标准要求。	
70	GX-B1310/21-3-25106	2025. 6. 5	符合标准要求。	

71	GX-B1310/21-3-25107	2025. 6. 5	符合标准要求。	
72	GX-B1310/21-3-25108	2025. 6. 5	符合标准要求。	
73	GX-B1310/21-3-25103	2025. 6. 5	符合标准要求。	

74	GX-B1310/21-3-25104	2025. 6. 5	符合标准要求。			
75	GX-B1310/21-3-25105	2025. 6. 5	符合标准要求。			
76	GX-B1310/21-3-25109	2025. 6. 5	符合标准要求。			

77	GX-B1328/20-3-25161	2025年6月6日	绝缘手套14只，14只绝缘手	
78	GX-B1350/21-3-25018	2025年6月6日	所检项目合格。	
79	GX-B1323/21-3-25331~25332	2025.6.10	所检项目合格。	

80	GX-B1323/21-3-25333~25334	2025.6.10	所检项目合格。	
81	GX-B1323/21-3-25335~25338	2025.6.10	所检项目合格。	
82	GX-B1323/21-3-25339~25343	2025.6.10	所检项目合格。	

83	GX-B1323/21-3-25344	2025. 6. 10	所检项目合格。	
84	GX-B1323/21-3-25345~25349	2025. 6. 10	所检项目合格。	
85	GX-B1323/21-3-25350~25354	2025. 6. 10	所检项目合格。	

86	GX-B1323/21-3-25355~25359	2025. 6. 10	所检项目合格。	
87	GX-B1323/21-3-25360~25365	2025. 6. 10	所检项目合格。	
88	GX-B1328/20-3-25141	2025. 6. 10	合格。	

89	GX-B1328/20-3-25142	2025. 6. 10	合格。	
90	GX-B1328/20-3-25143	2025. 6. 10	合格。	
91	GX-B1328/20-3-25144	2025. 6. 10	合格。	

92	GX-B1323/21-3-25192~25199	2025年6月10日	所检项目合格。	 2025.04.26
93	GX-B1323/21-3-25185~25191	2025年6月10日	所检项目合格。	 2025.04.27
94	GX-B1312/20-3-25201~25206	2025年6月10日	本次共检防爆干式变压器6台，6台防爆干式变压器所检项目合格。	 2025.03.01

95	GX-B1312/20-3-25207~25211	2025年6月10日	本次共检防爆干式变压器5台，5台防爆干式变压器所检项目合格。	
96	GX-B1312/20-3-25212~25218	2025年6月10日	本次共检防爆干式变压器7台，7台防爆干式变压器所检项目合格。	
97	GX-B1312/20-3-25219~25223	2025年6月10日	本次共检防爆干式变压器5台，5台防爆干式变压器所检项目合格。	


98	GX-B1312/20-3-25228~25230	2025年6月10日	本次共检防爆干式变压器3台，3台防爆干式变压器所检项目合格。	
99	GX-B1312/20-3-25224~25227	2025年6月10日	本次共检电力变压器4台，4台电力变压器所检项目合格。	
100	GX-B1312/20-3-25231~25236	2025年6月10日	本次共检电力变压器6台，6台电力变压器所检项目合格。	

101	GX-B1312/20-3-25237~25238	2025年6月10日	本次共检电力变压器2台，2台电力变压器所检项目合格。	
102	GX-B1312/20-3-25540~25544	2025年6月10日	本次共检防爆干式变压器5台，5台防爆干式变压器所检项目合格。	
103	GX-B1312/20-3-25545~25550	2025年6月10日	本次共检防爆干式变压器6台，6台防爆干式变压器所检项目合格。	

104	GX-B1312/20-3-25551~25558	2025年6月10日	本次共检防爆干式变压器8台，8台防爆干式变压器所检项目合格。	
105	GX-B1313/21-3-25084	2025年6月11日	所检项目合格。	
106	GX-B1322/21-3-25127	2025年6月11日	所检项目合格。	


107	GX-B1321/20-3-25711~25717	2025年6月11日	本次共检电力电缆7条，7条电力电缆所检项目合格。	 A worker in a high-visibility orange jacket and red helmet is inspecting equipment in a tunnel. The equipment is red and blue. A timestamp '2025.04.18' is visible in the bottom right corner of the photo.
108	GX-B1321/20-3-25718~25727	2025年6月11日	本次共检电力电缆10条，10条电力电缆所检项目合格。	 A worker in a red helmet is inspecting a red PT cabinet. The cabinet has 'I段PT柜' written on it. A timestamp '2025.04.19' is visible in the bottom right corner of the photo.
109	GX-B1321/20-3-25728~25734	2025年6月11日	本次共检电力电缆7条，7条电力电缆所检项目合格。	 A worker in a high-visibility orange jacket and red helmet is inspecting equipment in a tunnel. The equipment is red and blue. A timestamp '2025.04.20' is visible in the bottom right corner of the photo.

110	GX-B1321/20-3-25735~25742	2025年6月11日	本次共检电力电缆8条，8条电力电缆所检项目合格。	
111	GX-B1321/20-3-25755~25768	2025年6月11日	本次共检电力电缆14条，14条电力电缆所检项目合格。	
112	GX-B1321/20-3-25769~25782	2025年6月11日	本次共检电力电缆14条，14条电力电缆所检项目合格。	

113	GX-B1321/20-3-25746~25753	2025年6月11日	本次共检电力电缆8条， 8条电力电缆所检项目合格。	
114	GX-B1312/20-3-25316	2025年6月11日	所检项目合格。	
115	GX-B1312/20-3-25317	2025年6月11日	所检项目合格。	

116	GX-B1312/20-3-25318~25319	2025年6月11日	本次共检防爆干式变压器2台，2台防爆干式变压器所检项目合格。	 <p>2025.04.20</p>
117	GX-B1312/20-3-25320~25321	2025年6月11日	本次共检防爆干式变压器2台，2台防爆干式变压器所检项目合格。	 <p>2025.04.21</p>
118	GX-B1312/20-3-25328~25330	2025年6月11日	本次共检防爆干式变压器3台，3台防爆干式变压器所检项目合格。	 <p>2025.04.26</p>

119	GX-B1312/20-3-25331	2025年6月11日	所检项目合格。	
120	GX-B1321/20-3-251608~251617	2025. 6. 12	所检项目合格。	
121	GX-B1321/20-3-251618~251624	2025. 6. 12	所检项目合格。	

122	GX-B1321/20-3-251625~251636	2025.6.12	所检项目合格。	
123	GX-B1321/20-3-251637~251648	2025.6.12	所检项目合格。	
124	GX-B1321/20-3-251649~251655	2025.6.12	所检项目合格。	

125	GX-B1321/20-3-251656~251657	2025. 6. 12	所检项目合格。	
126	GX-B1321/20-3-251658~251659	2025. 6. 12	所检项目合格。	
127	GX-B1321/20-3-251660~251670	2025. 6. 12	所检项目合格。	

128	GX-B1321/20-3-251671~251677	2025. 6. 12	所检项目合格。	
129	GX-B1321/20-3-251678~251683	2025. 6. 12	所检项目合格。	
130	GX-B1321/20-3-251684~251693	2025. 6. 12	所检项目合格。	


131	GX-B1321/20-3-251694~251706	2025. 6. 12	所检项目合格。		
132	GX-B1321/20-3-251707~251716	2025. 6. 12	所检项目合格。		
133	GX-B1312/20-3-25601~25602	2025. 6. 12	所检项目合格。		

134	GX-B1312/20-3-25603~25605	2025. 6. 12	所检项目合格。	
135	GX-B1312/20-3-25606~25607	2025. 6. 12	所检项目合格。	
136	GX-B1312/20-3-25608	2025. 6. 12	所检项目合格。	


137	GX-B1312/20-3-25609	2025. 6. 12	所检项目合格。		
138	GX-B1312/20-3-25610~25613	2025. 6. 12	所检项目合格。		
139	GX-B1312/20-3-25614~25615	2025. 6. 12	所检项目合格。		

140	GX-B1312/20-3-25616~25619	2025. 6. 12	所检项目合格。		
141	GX-B1312/20-3-25620~25623	2025. 6. 12	所检项目合格。		
142	GX-B1312/20-3-25624~25629	2025. 6. 12	所检项目合格。		


143	GX-B1312/20-3-25630~25634	2025. 6. 12	所检项目合格。		
144	GX-B1312/20-3-25635~25638	2025. 6. 12	所检项目合格。		
145	GX-B1312/20-3-25639~25642	2025. 6. 12	所检项目合格。		

146	GX-B1312/20-3-25322~25327	2025年6月12日	本次共检防爆干式变压器6台，6台防爆干式变压器所检项目合格。	
147	GX-B1312/20-3-25643~25645	2025. 6. 13	所检项目合格。	
148	GX-B1312/20-3-25646	2025. 6. 13	所检项目合格。	

149	GX-B1312/20-3-25647	2025. 6. 13	所检项目合格。	
150	GX-B1312/20-3-25648	2025. 6. 13	所检项目合格。	
151	GX-B1312/20-3-25649	2025. 6. 13	所检项目合格。	

152	GX-B1312/20-3-25650~25651	2025. 6. 13	所检项目合格。	
153	GX-B1312/20-3-25652~25654	2025. 6. 13	所检项目合格。	
154	GX-B1312/20-3-25655	2025. 6. 13	所检项目合格。	

155	GX-B1404/20-3-25039	2025. 6. 12	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	
156	GX-B1404/20-3-25040	2025. 6. 12	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	
157	GX-B1404/20-3-25041	2025. 6. 12	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	

158	GX-B1404/20-3-25042	2025. 6. 12	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	
159	GX-B1321/20-3-251717~251725	2025. 6. 13	所检项目合格。	
160	GX-B1321/20-3-251726~251735	2025. 6. 13	所检项目合格。	

161	GX-B1321/20-3-251736~251746	2025.6.13	所检项目合格。		
162	GX-B1321/20-3-251747~251754	2025.6.13	所检项目合格。		
163	GX-B1321/20-3-251755~251763	2025.6.13	所检项目合格。		

164	GX-B1321/20-3-251764~251769	2025. 6. 13	所检项目合格。	 <p>2025.5.9</p>
165	GX-B1321/20-3-251770~251772	2025. 6. 13	所检项目合格。	 <p>2025.5.11</p>
166	GX-B1321/20-3-251773~251778	2025. 6. 13	所检项目合格。	 <p>2025.5.12</p>