

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1404/20-4-25013	2025. 7. 1	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。	
2	GX-B1404/20-4-25014	2025. 7. 1	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。	

3	GX-B1404/20-4-25015	2025. 7. 1	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。	
4	GX-B1404/20-4-25016	2025. 7. 1	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。	
5	GX-B1404/20-4-25017	2025. 7. 1	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。	

6	GX-B1302/25-4-25004	2025/7/2	综合判定：合格。	
7	GX-B1303/21-4-25006	2025. 7. 3	综合判定：合格。	
8	GX-B1303/21-4-25007	2025. 7. 3	综合判定：合格。	