



序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
50	GX-B1428/21-3-25054	2025年7月4日	无缺陷痕迹显示。	
51	GX-B1337/22-3-25040~25077	2025年7月4日	本次共检电流互感器38只，38只所检项目合格。	
52	GX-B1337/22-3-25078~25113	2025年7月4日	本次共检电流互感器36只，36只所检项目合格。	

53	GX-B1428/21-3-25056	2025年7月4日	无缺陷迹痕显示。			
54	GX-B1310/21-3-25158	2025年7月4日	未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。			
55	GX-B1310/21-3-25154	2025. 7. 4	符合标准要求。			

56	GX-B1310/21-3-25155	2025. 7. 4	符合标准要求。	
57	GX-B1310/21-3-25156	2025. 7. 4	符合标准要求。	
58	GX-B1427/21-3-25046	2025. 7. 4	符合标准要求。	



59	GX-B1328/20-3-25157	2025年7月8日	本次共检绝缘台 40套，40套绝缘台所 检项目合格		 2025.05.30	
60	GX-B1328/20-3-25155	2025年7月8日	本次共检绝缘手套 186只，186只绝缘手 套合格。		 2025.05.30	
61	GX-B1328/20-3-25156	2025年7月8日	本次共检绝缘靴160 只，160只绝缘靴合 格。		 2025.05.30	

62	GX-B1328/20-3-25088	2025年7月8日	本次共检绝缘手套98只，98只绝缘手套合格。	
63	GX-B1328/20-3-25089	2025年7月8日	本次共检绝缘靴98只，98只绝缘靴合格。	
64	GX-B1359/21-3-25133~25138	2025年7月4日	本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置6台, 6台矿用隔爆型照明信号综合保护装置所检项目合格。	

65	GX-B1352/21-3-25321~25333	2025年7月4日	本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关13台,13台矿用防爆低压交流真空馈电开关所检项目合格。	
66	GX-B1352/21-3-25334~25345	2025年7月4日	本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关12台,12台矿用防爆低压交流真空馈电开关所检项目合格。	
67	GX-B1352/21-3-25346~25363	2025年7月4日	本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关18台,18台矿用防爆低压交流真空馈电开关所检项目合格。	


68	GX-B1359/21-3-25121~25132	2025年7月4日	本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置12台,12台矿用隔爆型照明信号综合保护装置所检项目合格。	
69	GX-B1328/20-3-25182	2025年7月9日	本次共检验电器3支,3支验电器所检项目合格。	
70	GX-B1350/21-3-25035	2025年7月10日	本次共检验接地装置18处,18处所检项目合格。	



71	GX-B1350/21-3-25036	2025年7月10日	本次共检验接地装置17处，17处所检项目合格。			
72	GX-B1352/21-3-25476~25504	2025年7月9日	本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关29台，29台所检项目合格。			
73	GX-B1352/21-3-25451~25475	2025年7月9日	本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关25台，25台所检项目合格。			

74	GX-B1359/21-3-25151~25177	2025年7月9日	本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置27台,27台矿用隔爆型照明信号综合保护装置所检项目合格。 。			
75	GX-B1359/21-3-25178~25207	2025年7月9日	本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置30台,30台矿用隔爆型照明信号综合保护装置所检项目合格。 。			
76	GX-B1359/21-3-25208~25216	2025年7月9日	本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置9台,9台矿用隔爆型照明信号综合保护装置所检项目合格。			

77	GX-B1310/21-3-25178	2025年7月11日	符合标准要求。	
78	GX-B1427/21-3-25050	2025年7月11日	符合标准要求。	
79	GX-B1310/21-3-25175	2025年7月11日	符合标准要求。	

80	GX-B1310/21-3-25176	2025年7月11日	符合标准要求。	
81	GX-B1310/21-3-25177	2025年7月11日	符合标准要求。	
82	GX-B1310/21-3-25180	2025年7月11日	符合标准要求。	

83	GX-B1310/21-3-25179	2025年7月11日	符合标准要求。		
84	GX-B1427/21-3-25051	2025年7月11日	符合标准要求。		
85	GX-B1310/21-3-25171	2025年7月11日	未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。		

86	GX-B1310/21-3-25172	2025年7月11日	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。			
87	GX-B1310/21-3-25173	2025年7月11日	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。			
88	GX-B1310/21-3-25174	2025年7月11日	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。			

89	GX-B1304/21-3-25002	2025. 7. 11	综合判定:合格。		
----	---------------------	-------------	----------	---	--