

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
114	GX-B1559/22-P-25057	2025. 7. 17	所检项目合格。	
115	GX-B1559/22-P-25058	2025. 7. 17	所检项目合格。	
116	GX-B1312/20-P-25402	2025. 7. 21	所检项目合格。	

117	GX-B1312/20-P-25426~25427	2025. 7. 21	本次共检电力变压器 2台，2台电力变压器 所检项目合格。	 2025.6.29
118	GX-B1312/20-P-25402	2025. 7. 21	所检项目合格。	 2025.5.19
119	GX-B1312/20-P-25426~25427	2025. 7. 21	本次共检电力变压器 2台，2台电力变压器 所检项目合格。	 2025.6.29

120	GX-B1328/20-P-25098	2025. 7. 29	本次共检绝缘手套4只，4只绝缘手套合格。		
121	GX-B1328/20-P-25099	2025. 7. 29	本次共检绝缘鞋4只，4只绝缘鞋合格。		
122	GX-B1328/20-P-25100	2025. 7. 29	本次共检绝缘杆2套，2套绝缘杆合格。		

123	GX-B1328/20-P-25101	2025. 7. 29	本次共检携带式接地和接地短路装置2套，2套携带式接地和接地短路装置合格。	 2025.7.18
124	GX-B1328/20-P-25102	2025. 7. 29	本次共检绝缘台2个，2个绝缘台所检项目合格。	 2025.7.18
125	GX-B1328/20-P-25103	2025. 7. 29	本次共检验电器2支，2支验电器合格。	 2025.7.18

126	GX-B1539/22-P-25061	2025. 7. 28	所检项目合格。	 A yellow wheel loader is parked on a dirt lot in front of a green building. A worker in a white shirt and red helmet stands next to the loader. The date 2025.7.15 is visible in the bottom right corner of the photo.
127	GX-B1539/22-P-25062	2025. 7. 28	所检项目合格。	 A yellow wheel loader is parked on a dirt lot in front of a green building. A worker in a white shirt and red helmet stands next to the loader. The date 2025.7.15 is visible in the bottom right corner of the photo.
128	GX-B1539/22-P-25063	2025. 7. 28	所检项目合格。	 A worker in a white shirt and red helmet is operating a yellow wheel loader. The date 2025.7.16 is visible in the bottom right corner of the photo.

129	GX-B1539/22-P-25064	2025. 7. 28	所检项目合格。	
130	GX-B1539/22-P-25065	2025. 7. 28	所检项目合格。	
131	GX-B1404/20-P-25027	2025. 7. 29	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

132	GX-B1404/20-P-25028	2025. 7. 29	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
133	GX-B1328/20-P-25098	2025. 7. 29	本次共检绝缘手套4只，4只绝缘手套合格。	
134	GX-B1328/20-P-25099	2025. 7. 29	本次共检绝缘鞋4只，4只绝缘鞋合格。	

135	GX-B1328/20-P-25100	2025. 7. 29	本次共检绝缘杆 2套，2套绝缘杆合格。 。		
136	GX-B1328/20-P-25101	2025. 7. 29	本次共检携带式接地 和接地短路装置 2套，2套携带式接地 和接地短路装置合格。 。		
137	GX-B1328/20-P-25102	2025. 7. 29	本次共检绝缘台2 个，2个绝缘台所检 项目合格。		

138	GX-B1328/20-P-25103	2025. 7. 29	本次共检验电器 2支，2支验电器合格。 。	
139	GX-B1328/20-P-25090	2025. 7. 31	本次共检绝缘手套4 只，4只绝缘手套合 格。	
140	GX-B1328/20-P-25091	2025. 7. 31	本次共检绝缘鞋 4只，4只绝缘鞋合格。 。	

141	GX-B1328/20-P-25092	2025. 7. 31	本次共检携带式接地和接地短路装置4套，4套携带式接地和接地短路装置合格。 。	 2025.7.19
-----	---------------------	-------------	---	---