


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料	
40	GX-B1312/20-4-25534~25535	2025. 8. 11	本次共检煤矿用防爆干式变压器2台，2台所检项目合格。		
41	GX-B1312/20-4-25536	2025. 8. 11	所检项目合格。		

42	GX-B1310/21-4-25131	2025. 8. 12	符合标准要求	 2025/8/6
43	GX-B1310/21-4-25132	2025. 8. 12	符合标准要求	 2025/8/6
44	GX-B1313/21-4-25111	2025. 8. 11	所检项目合格	 2025/8/10

45	GX-B1310/21-4-25139	2025. 8. 20	符合标准要求	
46	GX-B1310/21-4-25140	2025. 8. 20	符合标准要求	
47	GX-B1310/21-4-25133	2025. 8. 20	符合标准要求	

48	GX-B1310/21-4-25134	2025. 8. 20	符合标准要求	
49	GX-B1310/21-4-25135	2025. 8. 20	符合标准要求	
50	GX-B1310/21-4-25136	2025. 8. 20	符合标准要求	

51	GX-B1310/21-4-25137	2025. 8. 20	符合标准要求	
52	GX-B1310/21-4-25138	2025. 8. 20	符合标准要求	
53	GX-B1328/20-4-25090	2025. 8. 18	绝缘靴200只, 200只绝缘鞋	

54	GX-B1328/20-4-25091	2025. 8. 18	绝缘靴172只，172只绝缘靴	 2025. 6. 24
55	GX-B1300/23-4-25003	2025. 8. 15	综合判定：合格。	 2025. 6. 25
56	GX-B1300/23-4-25004	2025. 8. 15	综合判定：合格。	 2025. 6. 26

57	GX-B1404/20-4-25018	2025/8/18	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
58	GX-B1404/20-4-25019	2025/8/18	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
59	GX-B1404/20-4-25020	2025/8/18	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

60	GX-B1404/20-4-25021	2025/8/18	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
61	GX-B1404/20-4-25022	2025/8/18	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
62	GX-B1404/20-4-25023	2025/8/18	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

63	GX-B1404/20-4-25024	2025/8/18	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
64	GX-B1404/20-4-25025	2025/8/18	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
65	GX-B1404/20-4-25026	2025/8/18	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

66	GX-B1404/20-4-25029	2025/8/18	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
67	GX-B1404/20-4-25030	2025/8/18	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
68	GX-B1404/20-4-25031	2025/8/18	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

69	GX-B1405/20-4-25003	2025/8/18	所检电能质量 供电电压偏差符合GB/T 12325-2008《电能质量 供电电压偏差》标准要求。	
70	GX-B1406/20-4-25003	2025/8/18	所检电能质量 电压波动、电压闪变符合GB/T 12326-2008《电能质量 电压波动和闪变》标准要求。	
71	GX-B1407/20-4-25003	2025/8/18	所检电能质量 电压不平衡度符合GB/T 15543-2008《电能质量 三相电压不平衡》标准要求。	

72	GX-B1408/20-4-25003	2025/8/18	所检电能质量电力系统 频率偏差符合GB/T 15945-2008 《电能质量 电力系统频率偏差》标 准要求。	
73	GX-B1328/20-4-25104	2025/8/22	本次共检绝缘手套4只， 4只所检项目合格。	
74	GX-B1328/20-4-25105	2025/8/22	本次共检绝缘靴4只，4 只所检项目合格。	

75	GX-B1328/20-4-25106	2025/8/22	本次共检绝缘手套2只， 2只所检项目合格。	
76	GX-B1328/20-4-25107	2025/8/22	本次共检绝缘靴2只，2 只所检项目合格。	