

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料	
58	GX-B1312/20-4-25538~25541	2025/9/23	本次共检煤矿用防爆干式变压器4台，4台所检项目合格。		
59	GX-B1312/20-4-25542~25546	2025/9/23	本次共检煤矿用防爆干式变压器5台，5台所检项目合格。		

60	GX-B1332/21-4-25064~25069	2025. 9. 24	本次共检电力电容器6台，6台电力电容器所检项目合格。	
61	GX-B1305/21-4-25004	2025. 9. 23	综合判定：合格。	


62	GX-B1313/21-4-25113	2025. 9. 23	所检项目合格	
63	GX-B1328/25-4-25142	2025. 9. 26	本次共检绝缘手套 8只，8只绝缘手套合格。	

64	GX-B1328/25-4-25143	2025. 9. 26	本次共检绝缘靴8只， 8只绝缘靴合格。	
65	GX-B1328/25-4-25144	2025. 9. 26	本次共检验电器2只， 2只验电器合格。	

66	GX-B1328/25-4-25145	2025. 9. 26	本次共检便携式短路接地线2组，2组便携式短路接地线合格。	
67	GX-B1418/23-4-25001	2025. 9. 28	综合判定：合格。	

68	GX-B1313/21-4-25115	2025. 9. 28	所检项目合格。	
69	GX-B1360/21-4-25001~25006	2025. 9. 28	本次共检验低压断路器6台，6台所检项目合格。	

70	GX-B1328/25-4-25142	2025. 9. 26	本次共检绝缘手套 8只，8只绝缘手套合 格。	
71	GX-B1328/25-4-25143	2025. 9. 26	本次共检绝缘靴8只， 8只绝缘靴合格。	

72	GX-B1328/25-4-25144	2025. 9. 26	本次共检验电器2只， 2只验电器合格。	
73	GX-B1328/25-4-25145	2025. 9. 26	本次共检携带式短路 接地线2组，2组携带 式短路接地线合格。	

74	GX-B1321/20-4-251144~251149	2025/9/29	本次共检电力电缆6条，6条电力电缆所检项目合格。	 2025/08/21
75	GX-B1313/21-4-25116~25118	2025. 9. 30	本次共检电力变压器3台，3台电力变压器所检项目合格。	 2025. 9. 22


76	GX-B1313/21-4-25119	2025. 9. 30	所检项目合格。	
77	GX-B1324/21-4-25005	2025. 9. 30	所检项目合格。	

78	GX-B1322/21-4-25097~25102	2025. 9. 30	本次共检电力电缆 6条，6条所检项目合格。	
79	GX-B1598/24-4-25032	2025. 9. 30	实测钢丝绳有效截面 积损失百分比最大为 1.14%，小于5%为正常 。	

80	GX-B1598/24-4-25033	2025. 9. 30	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.16%，小于5%为正常。 。		
81	GX-B1598/24-4-25034	2025. 9. 30	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.04%，小于5%为正常。 。		

82	GX-B1598/24-4-25035	2025. 9. 30	实测钢丝绳有效截面 积损失百分比最大为 1.08%，小于5%为正常 。	
83	GX-B1329/21-4-25169~25174	2025. 9. 30	本次共检氧化锌避雷 器6组，6组氧化锌避 雷器所检项目合格。	

84	GX-B1337/22-4-25001	2025. 9. 30	所检项目合格。		
85	GX-B1310/21-4-25196	2025. 9. 30	符合标准要求		

86	GX-B1350/21-4-25112	2025. 9. 30	本次共检接地装置 2处，2处接地装置所 检项目合格。	 2025/9/14
87	GX-B1310/21-4-25171	2025/9/30	符合标准要求	 2025. 9. 7

88	GX-B1310/21-4-25172	2025/9/30	符合标准要求	
----	---------------------	-----------	--------	---