


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
55	GX-B1328/25-7-25112	2025/9/26	本次共检绝缘手套54只，54只绝缘手套合格。	 2025/9/13
56	GX-B1328/25-7-25113	2025/9/26	本次共检绝缘靴46只，46只绝缘靴合格。	 2025/9/13


57	GX-B1310/21-7-25182	2025. 9. 28	符合标准要求。	 2025. 9. 8
58	GX-B1310/21-7-25183	2025. 9. 28	符合标准要求。	 2025. 9. 8

59	GX-B1310/21-7-25184	2025. 9. 28	符合标准要求。	
60	GX-B1310/21-7-25185	2025. 9. 28	符合标准要求。	

61	GX-B1310/21-7-25203	2025. 9. 28	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	
62	GX-B1310/21-7-25186	2025. 9. 28	符合标准要求。	

63	GX-B1310/21-7-25187	2025. 9. 28	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	 2025. 9. 12
64	GX-B1559/22-7-25008	2025. 9. 29	所检项目合格。	 2025/9/20

65	GX-B1310/21-7-25204	2025. 9. 28	符合标准要求	
66	GX-B1310/21-7-25188	2025. 9. 30	未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。	

67	GX-B1428/21-7-25189	2025. 9. 30	无缺陷迹痕显示	
68	GX-B1310/21-7-25190	2025. 9. 30	未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。	

69	GX-B1428/21-7-25191	2025. 9. 30	无缺陷迹痕显示	
70	GX-B1310/21-7-25192	2025. 9. 30	未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。	

71	GX-B1310/21-7-25193	2025. 9. 30	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。		 2025. 9. 17
72	GX-B1310/21-7-25194	2025. 9. 30	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。		 2025. 9. 17


73	GX-B1310/21-7-25195	2025. 9. 30	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。		 2025. 9. 17
74	GX-B1310/21-7-25196	2025. 9. 30	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。		 2025. 9. 17

75	GX-B1310/21-7-25197	2025. 9. 30	符合标准要求。	
76	GX-B1310/21-7-25198	2025. 9. 30	未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。	

77	GX-B1310/21-7-25199	2025. 9. 30	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	
78	GX-B1310/21-7-25200	2025. 9. 30	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	

79	GX-B1310/21-7-25201	2025. 9. 30	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	 2025. 9. 18
80	GX-B1310/21-7-25202	2025. 9. 30	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	 2025. 9. 18

81	GX-B1350/21-7-25053	2025/9/30	本次共检验接地装置8处，8处接地装置所检项目全部合格。	
82	GX-B1328/25-7-25114	2025/9/30	本次共检绝缘手套52只，52只绝缘手套合格。	

83	GX-B1328/25-7-25115	2025/9/30	本次共检绝缘靴 52只，52只绝缘靴合格。 。	
84	GX-B1302/25-7-25008	2025/9/30	综合判定：合格。	

85	GX-B1302/25-7-25009	2025/9/30	综合判定：合格。	
86	GX-B1499/23-7-25053	2025. 9. 30	综合判定：合格。	

87	GX-B1499/23-7-25054	2025. 9. 30	综合判定：合格。	 2025. 9. 17
88	GX-B1499/23-7-25055	2025. 9. 30	综合判定：合格。	 2025. 9. 17

89	GX-B1499/23-7-25056	2025. 9. 30	综合判定：合格。		
----	---------------------	-------------	----------	--	---