



序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
235	GX-B1328/26-3-26051	2026. 3. 13	本次共检绝缘手套 2只, 2只绝缘手套合 格。	
236	GX-B1328/26-3-26052	2026. 3. 13	本次共检绝缘靴2只, 2只绝缘靴合格。	
237	GX-B1310/21-3-26176	2026. 3. 16	符合标准要求	

238	GX-B1310/21-3-26177	2026. 3. 16	符合标准要求	
239	GX-B1310/21-3-26178	2026. 3. 16	符合标准要求	

240	GX-B1310/21-3-26179	2026. 3. 16	符合标准要求	
241	GX-B1428/21-3-26007	2026. 3. 12	无缺陷迹痕显示。	

242	GX-B1428/21-3-26008	2026. 3. 12	无缺陷迹痕显示。	
243	GX-B1310/21-3-26011	2026. 3. 12	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	

244	GX-B1310/21-3-26012	2026. 3. 12	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	
245	GX-B1428/21-3-26005	2026. 3. 12	无缺陷痕迹显示。	

246	GX-B1428/21-3-26006	2026. 3. 12	无缺陷迹痕显示。	
247	GX-B1310/21-3-26009	2026. 3. 12	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	

248	GX-B1310/21-3-26010	2026. 3. 12	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	
249	GX-B1310/21-3-26016	2026. 3. 12	符合标准要求。	

250	GX-B1428/21-3-26020	2026. 3. 23	无缺陷迹痕显示。	
251	GX-B1428/21-3-26021	2026. 3. 23	无缺陷迹痕显示。	


252	GX-B1324/26-2-26010~26013	2026. 3. 23	所检项目合格。	
253	GX-B1350/21-3-26012	2026. 3. 23	本次共检验接地装置4处，4处所检项目合格。 。	

254	GX-B1350/21-3-26013	2026. 3. 23	本次共检验接地装置6处，6处所检项目合格。	 <p>2026.02.07</p>
255	GX-B1322/26-3-26006~26007	2026. 3. 23	本次共检电力电缆2条，2条电力电缆所检项目合格。	 <p>2026.02.06</p>

256	GX-B1313/26-3-26004	2026. 3. 23	所检项目合格。	 <p>2026.02.06</p>
257	GX-B1313/26-3-26005~26008	2026. 3. 23	本次共检电力变压器4台，4台电力变压器所检项目合格。	 <p>2006.02.07</p>

258	GX-B1328/25-3-26013	2026. 3. 23	本次共检绝缘手套28只，28只绝缘手套合格。	 <p>2026.1.29</p>
259	GX-B1328/25-3-26014	2026. 3. 23	本次共检绝缘靴28只，28只绝缘靴合格。	 <p>2026.1.29</p>

260	GX-B1328/25-3-26015	2026. 3. 23	本次共检验电器 13支，13支验电器合格。 。	
261	GX-B1328/25-3-26016	2026. 3. 23	本次共检便携式接地 和接地短路装置 13套，13套便携式接地 和接地短路装置合格。 。	

262	GX-B1328/25-3-26017	2026. 3. 23	本次共检绝缘胶垫20件，20件绝缘胶垫合格。	
-----	---------------------	-------------	------------------------	---