





序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
21	GX-B1343/21-8-26007	2026. 4. 24	1. 矿井实测风量： $56.77 \text{ m}^3/\text{s}$ ； 2. 通风机负压：-255m 中段主通风机1350Pa， -80m中段主通风机 1280Pa，斜井地表主通 风机1360Pa； 3. 矿井通风阻力： 3630.2 Pa 。	
22	GX-B1347/21-8-26007	2026. 4. 24	1. 风量（风速）合格率： 100%，合格； 2. 风质合格率：100%，合格； 3. 作业环境空气质量合格率： 100%，合格； 4. 矿井有效风量率69.4%，合 格； 5. 风机效率：全压效率为74.4 %，静压效率为64.9%，合 格； 6. 风量供需比1.54，合格； 7. 综合指标89.6%，合格。	

23	GX-B1341/24-8-26010	2026. 4. 24	综合判定：合格。	 
24	GX-B1341/24-8-26011	2026. 4. 24	综合判定：合格。	 

25	GX-B1341/24-8-26012	2026. 4. 24	综合判定：合格。	  <p>2026-03-25</p> <p>2026-03-25</p>
26	GX-B1594/21-8-2600044	2026. 4. 24	除风量、风压不判定外，其他所检项目合格。	 <p>2026-03-25</p>

27	GX-B1594/21-8-2600045	2026. 4. 24	除风量、风压不判定外，其他所检项目合格。	 <p>2026-03-25</p>
28	GX-B1594/21-8-2600046	2026. 4. 24	除风量、风压不判定外，其他所检项目合格。	 <p>2026-03-26</p>

29	GX-B1594/21-8-2600047	2026. 4. 24	除风量、风压不判定外，其他所检项目合格。	 <p>2026-03-26</p>
30	GX-B1594/21-8-2600048	2026. 4. 24	除风量、风压不判定外，其他所检项目合格。	 <p>2026-03-26</p>

31	GX-B1594/21-8-2600049	2026. 4. 24	除风量、风压不判定外，其他所检项目合格。	 
32	GX-B1594/21-8-2600050	2026. 4. 24	除风量、风压不判定外，其他所检项目合格。	 

33	GX-B1594/21-8-2600051	2026. 4. 24	除风量、风压不判定外，其他所检项目合格。	 <p>2026-03-26</p>
34	GX-B1594/21-8-2600052	2026. 4. 24	除风量、风压不判定外，其他所检项目合格。	 

35	GX-B1594/21-8-2600053	2026. 4. 24	除风量、风压不判定外，其他所检项目合格。	
36	GX-B1594/21-8-2600054	2026. 4. 24	除风量、风压不判定外，其他所检项目合格。	

37	GX-B1594/21-8-2600055	2026. 4. 24	除风量、风压不判定外，其他所检项目合格。	 
38	GX-B1594/21-8-2600056	2026. 4. 24	除风量、风压不判定外，其他所检项目合格。	 



39	GX-B1525/21-8-26008	2026年4月29日	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	 <p>施工记录 工程名称：聚隆煤矿局部通风机检测 时间：2026-04-11</p>
40	GX-B1525/21-8-26009	2026年4月29日	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	 <p>施工记录 工程名称：聚隆煤矿局部通风机检测 时间：2026-04-11 12:29:49</p>

41	GX-B1525/21-8-26010	2026年4月29日	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	
42	GX-B1525/21-8-26011	2026年4月29日	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	

43	GX-B1525/21-8-26012	2026年4月29日	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。		
44	GX-B1525/21-8-26013	2026年4月29日	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。		

45	GX-B1525/21-8-26014	2026年4月29日	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。		
46	GX-B1525/21-8-26015	2026年4月29日	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。		

47	GX-B1340/25-8-26012	2026年4月29日	合格。	
48	GX-B1340/25-8-26013	2026年4月29日	合格。	

49	GX-B1343/21-8-26008	2026. 4. 24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 矿井实测风量： 29.64m³/s; 2. 通风机负压： 750Pa; 3. 矿井通风阻力： 770.1Pa。 		 <p>2026.4.10</p>
50	GX-B1347/21-8-26008	2026. 4. 24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 风量（风速）合格率： 100%，合格； 2. 风源风质合格率：100%，合格； 3. 作业场所空气质量合格率： 100%，合格； 4. 有效风量率88.8%，合格； 5. 风机效率：全压效率为71.3%，静压效率为68.4%，合格； 6. 风量供需比1.36，合格； 7. 综合指标92.0%，合格。 		 <p>2026.4.10</p>

51	GX-B1341/24-8-26013	2026. 4. 24	综合判定：合格。	
52	GX-B1340/25-8-26014	2026. 4. 30	合格。	

53	GX-B1525/21-8-26016	2026. 4. 30	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	
54	GX-B1525/21-8-26017	2026. 4. 30	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	

55	GX-B1371/21-8-26005	2026. 4. 30	所检项目合格	 
----	---------------------	-------------	--------	---

