



序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
89	GX-B1515/26-Y-26003	2026年5月21日	所检项目合格。	
90	GX-B1310/21-Y-26070	2026年5月19日	符合标准要求。	

91	GX-B1427/21-Y-26070	2026年5月19日	符合标准要求。	 <p>2026年4月27日</p>
92	GX-B1620/26-Y-26001	2026年5月25日	实测流量189.6m ³ /h、 电机输入功率 257.8kW，不做判定，其 余所检项目合格。	 <p>2026年5月25日</p>


93	GX-B1620/26-Y-26002	2026年5月25日	实测流量183.6m ³ /h、 电机输入功率 247.4kW，不做判定，其 余所检项目合格。	
94	GX-B1495/26-Y-26197~26207	2026年5月28日	本次共检防爆型高压 配电装置11台，11台防 爆型高压配电装置所 检项目合格。	

95	GX-B1495/26-Y-26208~26216	2026年5月28日	本次共检防爆型高压 配电装置9台，9台防 爆型高压配电装置所 检项目合格。	
96	GX-B1495/26-Y-26217~26224	2026年5月28日	本次共检防爆型高压 配电装置8台，8台防 爆型高压配电装置所 检项目合格。	

97	GX-B1495/26-Y-26225~26230	2026年5月28日	本次共检防爆型高压 配电装置6台，6台防 爆型高压配电装置所 检项目合格。	 <p>乌海市 锦华煤炭有限责任公司 2026/4/15</p>
98	GX-B1495/26-Y-26231~26236	2026年5月28日	本次共检防爆型高压 配电装置6台，6台防 爆型高压配电装置所 检项目合格。	 <p>乌海市 锦华煤炭有限责任公司 2026/4/16</p>

99	GX-B1495/26-Y-26237~26243	2026年5月28日	本次共检防爆型高压 配电装置7台，7台防 爆型高压配电装置所 检项目合格。	 <p>乌海市天馨煤炭有限责任公司 2026/4/17</p>
100	GX-B1495/26-Y-26244~26254	2026年5月28日	本次共检防爆型高压 配电装置11台，11台防 爆型高压配电装置所 检项目合格。	 <p>乌海市天馨煤炭有限责任公司 2026/4/18</p>

101	GX-B1495/26-Y-26255~26258	2026年5月28日	本次共检防爆型高压 配电装置4台，4台防 爆型高压配电装置所 检项目合格。	 <p>乌海市天誉煤炭有限责任公司 2026/4/24</p>
102	GX-B1354/26-Y—26002	2026年5月28日	合格。	 <p>乌海市天誉煤炭有限责任公司 2026年4月22日</p>

103	GX-B1495/26-Y-26259~26266	2026年5月28日	本次共检防爆型高压 配电装置8台，8台防 爆型高压配电装置所 检项目合格。	 <p data-bbox="1608 564 1827 587">内蒙古和盛矿业有限公司 2026/4/27</p>
-----	---------------------------	------------	------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------