



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
GB/T 1337



鲁 应急 25 01

报告编号: GX-B1350/21-1-26044

## 接地装置

# 检测检验报告

委托单位: 济钢集团石门铁矿有限公司黄牛岭矿区

受检单位: 济钢集团石门铁矿有限公司黄牛岭矿区

样品名称: 接地装置

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026年7月2日

中检集团公信安全科技有限公司





不作为委托方已完成检测的正式凭证

## 注意事项

- 1、报告检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“中检集团公信安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、本公司不对局部复制的报告或证书负责。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。
- 7、报告中未明确标注的，符合性判定时未考虑测量不确定度的影响。

检测检验机构名称：中检集团公信安全科技有限公司

检测检验机构地址：山东省枣庄市市中区清泉西路1号

邮政编码：277101

电话：检测一站 3066775

检测二站 3066776

检测三站 3066778

检测四站 3066779

检测五站 3066715

检测六站 3066691

检测七站 3066796

技术服务一室 3055855

技术服务三室 3066020

技术服务五室 3066021

技术服务七室 3055635

电线电缆检验室 3055625

传 真：0632-3055661

检测八站 3066635

检测九站 3066651

检测十站 3055017

检测十一站 3055317

检测十二站 3055013

检测十三站 3066707

材料检验站 3066765

技术服务二室 3055865

技术服务四室 3066786

技术服务六室 3055150

综合试验室 3055020

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准







中检集团公信安全科技有限公司

# 接地装置检测检验报告

报告编号: GX-B1350/21-1-26044

共 3 页 第 2 页

[illegible]



中检集团公信安全科技有限公司  
接地装置检测检验报告

报告编号: GX-B1350/21-1-26044

共 3 页 第 3 页

检验项目及结果

| 序号 | 检验地点          | 检验项目 | 检验结果 | 标准要求            | 单项判定 |
|----|---------------|------|------|-----------------|------|
| 1  | -150m中段西采区变电所 | 接地电阻 | 0.29 | $\leq 2 \Omega$ | 合格   |
| 2  | -150m中央变电所    | 接地电阻 | 0.24 | $\leq 2 \Omega$ | 合格   |
| 3  | -150m水泵房主接地   | 接地电阻 | 0.21 | $\leq 2 \Omega$ | 合格   |
| 4  | -150m水泵房副接地   | 接地电阻 | 0.23 | $\leq 2 \Omega$ | 合格   |
| 5  | -290m采区变电所    | 接地电阻 | 0.31 | $\leq 2 \Omega$ | 合格   |
| 6  | -290m中央变电所    | 接地电阻 | 0.29 | $\leq 2 \Omega$ | 合格   |
| 7  | -290m水泵房主接地   | 接地电阻 | 0.32 | $\leq 2 \Omega$ | 合格   |
| 8  | -290m水泵房副接地   | 接地电阻 | 0.33 | $\leq 2 \Omega$ | 合格   |
| 9  | 露天坑配电室        | 接地电阻 | 2.06 | $\leq 4 \Omega$ | 合格   |
| 10 | 地面空压机房1       | 接地电阻 | 2.19 | $\leq 4 \Omega$ | 合格   |
| 11 | 地面空压机房2       | 接地电阻 | 2.23 | $\leq 4 \Omega$ | 合格   |
| 12 | 地面空压机房3       | 接地电阻 | 2.25 | $\leq 4 \Omega$ | 合格   |
| 13 | 地面通风机房        | 接地电阻 | 2.09 | $\leq 4 \Omega$ | 合格   |
| 14 | 地表总变电所        | 接地电阻 | 1.92 | $\leq 4 \Omega$ | 合格   |
| 15 | 办公区生活区箱变      | 接地电阻 | 2.21 | $\leq 4 \Omega$ | 合格   |



[illegible]



致力科技服务

促进安全发展

中检集团公信安全科技有限公司

地址：山东省枣庄市市中区清泉西路1号

电话：0632-3396380

传真：0632-3055682

邮箱：lmaj@163.com

网址：www.gxanke.com





2026/7/2