



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS 13375



电力设施承试二级
许可证号
1-6-00057-2015

鲁 应急 25 01

报告编号:GX-B1313/26-5-26830

电力变压器 检测检验报告

委托单位: 广西凭祥翔悦投资有限公司广西凭祥市
那标方解石矿
受检单位: 广西凭祥翔悦投资有限公司广西凭祥市
那标方解石矿
设备名称: 电力变压器
型号规格: SCB11-800/10.5
检验类别: 委托检验
检验日期: 2026年7月7日

中检集团公信安全科技有限公司



共 3 页 第 1 页

信和
集國公信安全科技有限公
測(檢驗專用章)
年 月 日
04025079360

王作昌
2026. 7. 8

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

中检集团公信安全科技有限公司 电力变压器检测检验报告

报告编号:GX-B1313/26-5-26830

共 3 页 第 2 页

[illegible]

电力变压器检测检验报告

报告编号: GX-B1313/26-2-26830

共 3 页 第 3 页

电力变压器主要参数					
型号规格	SCB11-800/10.5	设备编号	/	使用场所	翔悦采石场场区
出厂编号	2111011	型式	干式	制造厂	江苏明变电气设备有限公司
容量 kVA	800	出厂日期	2021年11月	组别	Dy11
一次额定电压 kV	10	二次额定电压 V	400	阻抗电压 %	6.16
一次额定电流 A	44.0	二次额定电流 A	1155.0	分接开关位置	3-4
用途	低压供电				

检验环境

温度 (°C)	27.3	湿度 (%RH)	69.3
---------	------	----------	------

检验项目

1、绕组绝缘电阻

项目	60s		前一次检验结果 (20℃值) MΩ	器身 温度 ℃	标准要求	单项 判定
	实测值 MΩ	20℃值 MΩ				
绕组						
高压-低·地	3500	7471	7321	38.7	绝缘电阻与前一次测试结果相比应无显著变化,不宜低于上次值的70%	合格
低压-高·地	1900	4055	3835			

2、绕组直流电阻

高压	AB(Ω)	AC(Ω)	BC(Ω)	不平衡率(%)	标准要求	单项判定
	0.6344	0.6355	0.6356	0.2		
低压	ab(Ω)	ac(Ω)	bc(Ω)	不平衡率(%)	≤2.0	合格
	0.005365	0.005362	0.005366	0.1		

3、检测检验结论：所检项目合格。



2026/07/07