

不作为委托方已完成检测的正式凭证



以本机构出具并送达的纸质正本为准

报告编号: CNAS 328/26-P-26116

电力绝缘安全工器具 检测检验报告

委托单位: 府谷县瑞丰煤矿有限公司
受检单位: 府谷县瑞丰煤矿有限公司
样品名称: 验电器
检验类别: 定期检验
检验日期: 2026年7月5日

中检集团公信安全科技有限公司



不作为委托方已完成检测的正式凭证

注意事项

- 1、报告检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“中检集团公信安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、本公司不对局部复制的报告或证书负责。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。
- 7、报告中未明确标注的，符合性判定未考虑测量不确定度的影响。

检测检验机构名称：中检集团公信安全科技有限公司

检测检验机构地址：山东省枣庄市市中区清泉西路1号

邮政编码：277101

电话：检测一站 3066775

检测二站 3066776

检测三站 3066778

检测四站 3066779

检测五站 3066715

检测六站 3066691

检测七站 3066796

技术服务一室 3055855

技术服务三室 3066020

技术服务五室 3066021

技术服务七室 3055635

电线电缆检验室 3055625

传真：0632-3055661

检测八站 3066635

检测九站 3066651

检测十站 3055017

检测十一站 3055317

检测十二站 3055013

检测十三站 3066707

材料检验站 3066765

技术服务二室 3055865

技术服务四室 3066786

技术服务六室 3055150

综合试验室 3055020

不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

电力绝缘安全工器具检测检验报告

报告编号:GX-B1328/26-P-26116

共 4 页 第 1 页

委托单位	名称 府谷县瑞丰煤矿有限公司	地址 陕西省榆林市府谷县大昌汗镇
样品名称	验电器	检验日期 2026年7月5日
检验类别	定期检验	下次检验日期 2027年7月5日之前
检验地点	仓库	
委托单位	府谷县瑞丰煤矿有限公司	
检验项目	起动电压试验、工频耐压试验	
检验依据	DL/T1476-2023 《电力安全工器具预防性试验规程》	
存在问题及建议	无。	
检验结论	本次共检验电器7支，7支验电器合格。	
检验组成员	黄繁、董金华	
备注	无。	

批准:

审核:

日期: 2026. 7. 13

日期: 2026.7.13

日期: 2026-7-1

报告编号:GX-B1328/26-P-26.116 共4页 第2页

电力绝缘安全工器具检测检验报告

报告编号:GX-B1328/26-2016

共4页 第2页

检验用主要仪器设备

[illegible]

不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
电力绝缘安全工器具检测检验报告

报告编号:GX-B1328/26-P-20260716

照片附页



藁谷县瑞丰煤矿有限公司
2026 07-05





府谷县瑞丰煤矿有限公司
2026 07 05