



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3372



报告编号: GX-B1350/21-P-26048 鲁 应急 25 01

接地装置 检测检验报告

委托单位: 淮北通鸣矿业有限公司
受检单位: 淮北通鸣矿业有限公司
样品名称: 接地装置
检验类别: 委托检验
检验日期: 2026年7月14日

中检集团公信安全科技有限公司



注 意 事 项

- 1、 报告检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、 报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、 报告封面、首页、骑缝未盖“中检集团公信安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、 本公司不对局部复制的报告或证书负责。
- 5、 报告涂改无效。
- 6、 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。
- 7、 报告中未明确标注的，符合性判定时未考虑测量不确定度的影响。

检测检验机构名称：中检集团公信安全科技有限公司

检测检验机构地址：山东省枣庄市市中区清泉西路 1 号

邮政编码：277101

电 话：检测一站 3066775

检测二站 3066776

检测三站 3066778

检测四站 3066779

检测五站 3066715

检测六站 3066691

检测七站 3066796

技术服务一室 3055855

技术服务三室 3066020

技术服务五室 3066021

技术服务七室 3055635

电线电缆检验室 3055625

传 真：0632-3055661

检测八站 3066635

检测九站 3066651

检测十站 3055017

检测十一站 3055317

检测十二站 3055013

检测十三站 3066707

材料检验站 3066765

技术服务二室 3055865

技术服务四室 3066786

技术服务六室 3055150

综合试验室 3055020

■ 不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

接地装置检测检验报告

报告编号: GX-B1350/21-P-26048

共 3 页 第 1 页

委托单位	名称	淮北通鸣矿业有限公司		
	地址	安徽省淮北市烈山区宋疃镇		
基本信息	所属领域	金属非金属矿山	保护类别	电气保护
	接地极形式	钢管垂直	保护设备名称	开关柜等
	安装日期	2023年	接地线材料	镀锌扁钢、多股铜线
	装置状态	使用中，表面轻微锈蚀，螺栓紧固。	接地网	筛分配电室区域接地
检验地点		筛分配电室	检验日期	2026年7月14日
检验类别		委托检验	下次检验日期	建议2027年7月14日之前
受检单位		淮北通鸣矿业有限公司		
检验项目		接地电阻		
检验依据		GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 DL/T 475-2017《接地装置特性参数测量导则》		
存在问题及建议		无		
检验结论		所检项目合格。		
检验组成员		刘纯、陈立程		
备注		无		

批准:

审核:

主检:

日期:

日期:

日期:

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
接地装置检测检验报告

报告编号：GX-B1350/21-P-26048

共 3 页第 2 页

检验用主要仪器设备			
名称	设备编号	准确度	检定/校准证书编号
接地电阻测试仪	006-39	±2%	260003DX005
温湿度计	013-151	±1℃，±5%RH	260003RG001
本表以下空白			

以本机构出具并送达的纸质正本为准

报告编号: GX-B1350/21-P-26048

共 3 页 第 3 页

检验项目及结果					
序号	检验地点	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定
	筛分配电室	接地电阻	$\leq 4 \Omega$	0.79 Ω	合格



淮北通鸣矿业有限公司
2026年7月14日