



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L337



鲁 应急 25 01

报告编号: GX-B1354/26-P-26010

替换报告编号: GX-B1354/26-P-26002

矿井高压电网单相接地电容电流 检测检验报告

委托单位: 招远市姜家窑金矿有限公司

受检单位: 招远市姜家窑金矿有限公司

项目名称: 矿井高压电网单相接地电容电流

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026 年 3 月 27 日

中检集团公信安全科技有限公司



不作为委托方已完成检测的正式凭证

注 意 事 项

以本机构出具并送达的纸质正本为准

- 1、 报告检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、 报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、 报告封面、首页、骑缝未盖“中检集团公信安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、 本公司不对局部复制的报告或证书负责。
- 5、 报告涂改无效。
- 6、 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。
- 7、 报告中未明确标注的，符合性判定时未考虑测量不确定度的影响。

监管公示副本

检测检验机构名称：中检集团公信安全科技有限公司

检测检验机构地址：山东省枣庄市市中区清泉西路1号

邮政编码：277101

电 话：检测一站 3066775

检测八站 3066635

检测二站 3066776

检测九站 3066651

检测三站 3066778

检测十站 3055017

检测四站 3066779

检测十一站 3055317

检测五站 3066715

检测十二站 3055013

检测六站 3066691

检测十三站 3066707

检测七站 3066796

材料检验站 3066765

技术服务一室 3055855

技术服务二室 3055865

技术服务三室 3066020

技术服务四室 3066786

技术服务五室 3066021

技术服务六室 3055150

技术服务七室 3055635

综合试验室 3055020

电线电缆检验室 3055625

传 真：0632-3055661

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准

中检集团公信安全科技有限公司

矿井高压电网单相接地电容电流检测检验报告

报告编号: GX-B1354/26-P-26010

共 2 页 第 1 页

委托单位	名称	招远市姜家窑金矿有限公司		
	地址	山东省烟台市招远市夏甸镇		
基本信息	项目名称	矿井高压电网单相接地电容电流		
	矿井状态	生产矿井	额定电压	10kV
	电网构成	双回路	运行状态	运行中
检验地点		地面 35kV 变电站	检验日期	2026 年 3 月 27 日
检验类别		委托检验	下次检验日期	建议 2027 年 3 月 27 日之前
受检单位		招远市姜家窑金矿有限公司		
检验项目		单相接地电容电流		
检验依据		GB/T 42036-2022 《矿井高压电网单相接地电容电流检验规范》		
检验用主要仪器设备				
名称		设备编号	准确度	检定/校准证书编号
温湿度计		013-151	$\pm 1^{\circ}\text{C}$, $\pm 5\%\text{RH}$	260003RG001
电容电流测试仪		028-25	1.0 级	Z20253-K266210
存在问题及建议		无。		
检验结论		合格。		
检验组成员		刘纯、黄繁		
备注		字体加粗部分为修改内容。		

批准: 张峰

审核: 姜

主检: 张

日期: 2026.7.24

日期: 2026.7.23

日期: 2026.7.21

报告编号: GX-B1354/26-P-26010 共 2 页 第 2 页

检验环境			
环境温度 (℃)	12.8	环境湿度 (%RH)	48.7
检验项目			
测点位置	电容电流 (A)	标准要求	判定
1#PT	4.8	≤10A	合格
2#PT	4.9		合格



招远市姜家窑金矿有限公司
2026年3月27日