



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3372

报告编号: GX-B1354/26-5-26004

矿井高压电网单相接地电容电流 检测检验报告

委托单位: 永煤集团股份有限公司新桥煤矿

受检单位: 永煤集团股份有限公司新桥煤矿

项目名称: 矿井高压电网单相接地电容电流

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026年7月9日

中检集团公信安全科技有限公司




中检集团公信安全科技有限公司
矿井高压电网单相接地电容电流检测检验报告

报告编号: GX-B1354/26-5-26004

共 2 页 第 1 页

委托单位	名称	永煤集团股份有限公司新桥煤矿		
	地址	河南省永城市新桥乡		
基本信息	项目名称	矿井高压电网单相接地电容电流		
	矿井状态	生产矿井	额定电压	6 kV
	电网构成	双回路	运行状态	运行中
	检验地点	副井提升机房	检验日期	2026年7月9日
	检验类别	委托检验	下次检验日期	建议 2027 年 7 月 9 日之前
	受检单位	永煤集团股份有限公司新桥煤矿		
	检验项目	矿井高压电网单相接地电容电流		
	检验依据	GB/T 42036-2022《矿井高压电网单相接地电容电流检验规范》		
	检验用主要仪器设备			
	名称	设备编号	准确度	检定/校准证书编号
	电容电流测试仪	028-22	1.0 级	Z20253-K237727
	温湿度计	013-108	$\pm 1^{\circ}\text{C}$ $\pm 3\%\text{RH}$	Z20251-K02231
	存在问题及建议	无		
	检验结论	合格。		
	检验组成员	马宜德、王绥栋		
	备注	无。		



批准: 
日期: 2026.7.28

审核: 
日期: 2026.7.28

主检: 马宜德
日期: 2026.7.28

合格

