

不作为委托方已完成检测的正式凭证



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3372

电力设施承试二级

许可证号

1-6-00057-2015

报告编号:GX-B1328/26-5-26192

电力绝缘安全工器具 检测检验报告

委托单位: 中煤第一建设有限公司第四十九工程处
青阳项目部

受检单位: 中煤第一建设有限公司第四十九工程处
青阳项目部

样品名称: 绝缘手套正

检验类别: 定期检验

检验日期: 2026年7月13日

中检集团公信安全科技有限公司



不作为委托方已完成检测的正式凭证

注 意 事 项

1、 报告检测数据仅对当时状态或来样负责。

2、 报告无主检、审核、批准人签字无效。

3、 报告封面、首页、骑缝未盖“中检集团公信安全科技有限公司检测检验专用章”无效。

4、 本公司不对局部复制的报告或证书负责。

5、 报告涂改无效。

6、 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

7、 报告中未明确标注的，符合性判定时未考虑测量不确定度的影响。

检测检验机构名称：中检集团公信安全科技有限公司

检测检验机构地址：山东省枣庄市市中区清泉西路1号

邮政编码：277101

电 话：检测一站 3066775

检测八站 3066635

检测二站 3066776

检测九站 3066651

检测三站 3066778

检测十站 3055017

检测四站 3066779

检测十一站 3055317

检测五站 3066715

检测十二站 3055013

检测六站 3066691

检测十三站 3066707

检测七站 3066796

材料检验站 3066765

技术服务一室 3055855

技术服务二室 3055865

技术服务三室 3066020

技术服务四室 3066786

技术服务五室 3066021

技术服务六室 3055150

技术服务七室 3055635

综合试验室 3055020

电线电缆检验室 3055625

传 真：0632-3055661

以本机构出具并送达的纸质正本为准

中检集团公信安全科技有限公司
电力绝缘安全工器具检测检验报告

共 3 页 第 1 页

(检测/检验专用章)

2026年7月20日

主检:

日期:

[illegible]

